

АКТ №

о готовности теплового пункта и ввода холодной воды к эксплуатации

г.Пушино

«19» *июне* 2017г.

Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с планом работ по подготовке к отопительному сезону 2017г. - 2018г. произведена проверка технического состояния оборудования и устройств вводов тепловых и водопроводных сетей –

объекта: м.д. №16 мкр.ка. Д
абонента: ТСЖ "Луз"

Проверкой установлено: Ввод холод. воды d - 80 мм.
Напор холодной воды Н - 84 м.в.ст. Элеватор № - _____ мм.
Сопло, d_с - _____ мм.
Дроссельная шайба, d_ш - на стояке мм.

ВЫЯВЛЕННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Частишко не теплоизолированы

Выполнить в течение 10-ти дней

Объект готов к отопительному сезону.

Инженер ОТВИ МУП «Тепловодоканал»
Представитель абонента

[Подпись] | Корыт